

## ARMADI PER BOMBOLE GPL CONFORMI A UNI 7131/2014



per 1 bombola  
da 15 kg  
(cod. ABZS/1.0)

per 1 bombola  
da 25 kg  
(cod. ABZS/2.0)

per 2 bombole  
da 25 kg  
(cod. ABZL/4.0)

per 2 bombole  
da 15 kg  
(cod. ABZL/5.0)



Foto di un armadio per n.2 bombole

Una soluzione ordinata e di maggiore sicurezza

### CARATTERISTICHE:

- Prodotti in lamiera Sendzimir zincata
- Verniciabili
- Staffabili a muro
- Chiudibili con chiave
- Protezione temporanea da fiamme/scintille
- Con griglie frontali ed aperture laterali, sia superiori che inferiori, che garantiscono visibilità interna ed aerazione adeguata
- Armadi per doppia bombola con comodo kit di montaggio
- Armadi per singola bombola forniti pre-montati

**COTRAKO s.r.l.**

Via Milano, 17 - 24040 Calvenzano (BG) - Italy - Tel: +39.0363.85077-86647-85011 - Fax: +39.0363.85141  
e-mail: info@cotrako.it - www.cotrako.it

Cap. Soc. € 93.600,00 i.v. - Reg. Soc. Trib. MI n. 222702 C.C.I.A.A. di Milano n. 1109973  
Partita i.v.a. 06616740152 - Cod. identificativo CEE IT 06616740152 Numero meccanografico MI031571

Milano, 9 gennaio 2016

## NOTA INFORMATIVA

### **OBBLIGO DI LEGGE SULL'UTILIZZO DI ARMADI O NICCHIE PER LE INSTALLAZIONI DI BOMBOLE DI GPL**

E' stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il **decreto 30 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico** sulla approvazione delle norme tecniche relative alla sicurezza sul gas. Esso ha reso **obbligatoria per legge** l'adozione della **norma UNI 7131:2014** "Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio".



La UNI 7131:2014 **stabilisce** le modalità di installazione delle bombole GPL in nicchia o in apposito armadio come evidenziato al punto 5 e 6 della norma:

#### **5 Criteri specifici di installazione di bombola singola**

##### **5.1.1.1**

La bombola singola di GPL, il regolatore di pressione e il tubo flessibile o manichetta possono essere installati:

- all'aperto (\*)
- **in apposito armadio o nicchia;**
- all'interno di un locale.

#### **6 Installazione all'esterno dei locali di bombole fra loro collegate e del relativo gruppo di regolazione**

##### **6.1.1.1**

Le bombole di GPL fra loro collegate, il gruppo di regolazione (vedere 6.4) e le manichette per il collegamento delle bombole al gruppo di regolazione (vedere 6.5), devono essere installate esclusivamente all'esterno dei locali in uno dei modi seguenti:

- all'aperto (\*)
- **in apposito armadio o nicchia.**

(\*): per le installazioni all'aperto, la norma UNI 7131 prevede che la/e bombola/e siano installate "...in luogo protetto dalle intemperie, dall'azione diretta dei raggi solari e di fonti di calore, da possibili urti accidentali e da manomissioni...".

Pertanto, l'utilizzo di un **armadio per bombole a norma** pone il cliente in condizione di effettuare **un'installazione ottimale e coerente con i dettami normativi**.